МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.11.2026 № 101-н

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения ООО «Завод Искра»

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 16.02.2023 № 80 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны каптированные родники ООО «Завод Искра», расположенных в пос. Искра Александровского муниципального округа, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения каптированные родники ООО «Завод Искра», расположенных в пос. Искра Александровского муниципального округа.
2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с описанием местоположения границ согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Установить режим зон санитарной охраны согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Ю.В. Самодуров

Министерство природопользования и экологии Владимирской области
Для документов

Приложение № 1
к приказу № 101-н
от 05.11.2026

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Первый пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (родники) Общества с ограниченной ответственностью «Завод Искра», Александровский район, п. Искра

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Александровский, с.п Краснопламенское, поселок Искра
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12305 +/- 39 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Первый пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (родники) Общества с ограниченной ответственностью «Завод Искра», Александровский район, п. Искра

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Александровский, с.п Краснопламенское, поселок Искра
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12305 +/- 39 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33,зона1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	234815.83	95945.27	Геодезический метод	0.10	-
2	234770.40	95986.64	Геодезический метод	0.10	-
3	234693.64	95979.89	Геодезический метод	0.10	-
4	234680.27	95953.17	Геодезический метод	0.10	-
5	234612.66	95951.15	Геодезический метод	0.10	-
6	234588.50	95921.26	Геодезический метод	0.10	-
7	234596.66	95869.63	Геодезический метод	0.10	-
8	234680.52	95883.89	Геодезический метод	0.10	-
9	234679.64	95888.75	Геодезический метод	0.10	-
10	234676.58	95925.41	Геодезический метод	0.10	-
11	234701.24	95927.26	Геодезический метод	0.10	-
12	234709.70	95927.88	Геодезический метод	0.10	-
13	234796.19	95934.61	Геодезический метод	0.10	-
1	234815.83	95945.27	Геодезический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1600

Условные обозначения

———— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

ЗОУИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Первый пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (родники) Общества с ограниченной ответственностью «Завод Искра», Александровский район, п. Искра

1 - Обозначение новой характерной точки

Подпись _____ Дата "28" 04 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Второй пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (родники) Общества с ограниченной ответственностью «Завод Искра», Александровский район, п. Искра

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Александровский, с.п Краснопламенское, поселок Искра
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29870 +/- 60 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33,зона1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	234855.89	95965.34	Аналитический метод	0.10	-
2	234855.26	95972.18	Аналитический метод	0.10	-
3	234853.70	95978.87	Аналитический метод	0.10	-
4	234853.99	95978.96	Аналитический метод	0.10	-
5	234851.50	95984.68	Аналитический метод	0.10	-
6	234848.42	95990.49	Аналитический метод	0.10	-
7	234844.59	95995.85	Аналитический метод	0.10	-
8	234840.10	96000.66	Аналитический метод	0.10	-
9	234835.01	96004.84	Аналитический метод	0.10	-
10	234829.42	96008.31	Аналитический метод	0.10	-
11	234770.61	96031.31	Аналитический метод	0.10	-
12	234766.53	96031.81	Аналитический метод	0.10	-
13	234759.33	96031.87	Аналитический метод	0.10	-
14	234752.20	96030.90	Аналитический метод	0.10	-
15	234745.28	96028.91	Аналитический метод	0.10	-
16	234738.72	96025.95	Аналитический метод	0.10	-
17	234625.43	95958.92	Аналитический метод	0.10	-
18	234622.71	95956.97	Аналитический метод	0.10	-
19	234616.94	95951.78	Аналитический метод	0.10	-
20	234612.04	95945.76	Аналитический метод	0.10	-
21	234608.13	95939.05	Аналитический метод	0.10	-
22	234605.31	95931.82	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	234603.65	95924.23	Аналитический метод	0.10	-
24	234603.17	95916.48	Аналитический метод	0.10	-
25	234603.91	95908.75	Аналитический метод	0.10	-
26	234605.83	95901.23	Аналитический метод	0.10	-
27	234608.89	95894.10	Аналитический метод	0.10	-
28	234613.02	95887.52	Аналитический метод	0.10	-
29	234618.11	95881.67	Аналитический метод	0.10	-
30	234624.05	95876.67	Аналитический метод	0.10	-
31	234630.70	95872.65	Аналитический метод	0.10	-
32	234637.88	95869.71	Аналитический метод	0.10	-
33	234645.44	95867.92	Аналитический метод	0.10	-
34	234653.18	95867.32	Аналитический метод	0.10	-
35	234784.95	95875.40	Аналитический метод	0.10	-
36	234790.52	95876.28	Аналитический метод	0.10	-
37	234797.06	95878.17	Аналитический метод	0.10	-
38	234803.30	95880.93	Аналитический метод	0.10	-
39	234809.09	95884.52	Аналитический метод	0.10	-
40	234814.35	95888.86	Аналитический метод	0.10	-
41	234850.04	95940.71	Аналитический метод	0.10	-
42	234852.15	95945.19	Аналитический метод	0.10	-
43	234854.32	95951.71	Аналитический метод	0.10	-
44	234855.57	95958.47	Аналитический метод	0.10	-
1	234855.89	95965.34	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1800

Условные обозначения

———— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

• - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

ЗОУИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Второй пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (родники) Общества с ограниченной ответственностью «Завод Искра», Александровский район, п. Искра

1 - Обозначение новой характерной точки

Подпись _____ Дата "28" 04 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (родники) Общества с ограниченной ответственностью «Завод Искра», Александровский район, п. Искра

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Александровский, с.п Краснопламенское, поселок Искра
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	294241 +/- 190 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33,зона1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	235283.41	96218.84	Аналитический метод	0.1	-
2	235267.30	96240.84	Аналитический метод	0.1	-
3	235247.97	96260.07	Аналитический метод	0.1	-
4	235225.89	96276.07	Аналитический метод	0.1	-
5	235201.59	96288.43	Аналитический метод	0.1	-
6	235175.67	96296.88	Аналитический метод	0.1	-
7	235148.74	96301.20	Аналитический метод	0.1	-
8	235121.48	96301.28	Аналитический метод	0.1	-
9	235094.53	96297.12	Аналитический метод	0.1	-
10	234703.11	96160.65	Аналитический метод	0.1	-
11	234688.68	96154.34	Аналитический метод	0.1	-
12	234673.08	96147.07	Аналитический метод	0.1	-
13	234660.87	96134.95	Аналитический метод	0.1	-
14	234470.64	95894.52	Аналитический метод	0.1	-
15	234464.06	95886.06	Аналитический метод	0.1	-
16	234453.27	95861.05	Аналитический метод	0.1	-
17	234452.13	95833.84	Аналитический метод	0.1	-
18	234460.77	95808.02	Аналитический метод	0.1	-
19	234478.07	95786.98	Аналитический метод	0.1	-
20	234501.74	95773.51	Аналитический метод	0.1	-
21	234528.66	95769.38	Аналитический метод	0.1	-
22	234835.09	95759.81	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	234844.67	95759.91	Аналитический метод	0.1	-
24	234860.41	95764.28	Аналитический метод	0.1	-
25	234873.90	95773.48	Аналитический метод	0.1	-
26	235215.47	95971.88	Аналитический метод	0.1	-
27	235225.38	95977.17	Аналитический метод	0.1	-
28	235248.36	95993.80	Аналитический метод	0.1	-
29	235268.36	96013.94	Аналитический метод	0.1	-
30	235284.83	96037.04	Аналитический метод	0.1	-
31	235297.36	96062.50	Аналитический метод	0.1	-
32	235305.60	96089.65	Аналитический метод	0.1	-
33	235309.36	96117.77	Аналитический метод	0.1	-
34	235308.51	96146.14	Аналитический метод	0.1	-
35	235303.10	96173.99	Аналитический метод	0.1	-
36	235293.25	96200.60	Аналитический метод	0.1	-
1	235283.41	96218.84	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:6200

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

• - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

ЗОУИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения (родники) Общества с ограниченной ответственностью «Завод Искра», Александровский район, п. Искра

1 - Обозначение новой характерной точки

Подпись _____ Дата "28" 04 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение № 2
к приказу № 101-н
от 05.11.2026

Режим зон санитарной охраны каптированных родников
ООО «Завод Искра»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 посадка высокоствольных деревьев;

1.4 применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3 размещение и эксплуатация кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и компостирования, полей фильтрации, канализационных очистных сооружений, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применение удобрений и ядохимикатов;

2.5 рубка леса главного пользования.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.2 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима территории второго пояса;

4.3 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4 водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 вести строгий контроль за экологической обстановкой для предотвращения загрязнения продуктивного водоносного комплекса;

5.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

5.3 выявление, тампонирование всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов;

5.4 санитарное благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

6.2 выявление, тампонирование всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов.

